



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ

РАЗРЕШЕНИЕ

№ РРС 00-35402

На применение

Оборудование (техническое устройство, материал):
Преобразователи измерительные Ш932, барьеры искрозащиты
типа БИЗ-9712, термометры сопротивления типов ТМ-1187, ТП-1187
и преобразователи термоэлектрические типов ТХАс-1087, ТХКс-1087
во взрывозащищенном исполнении.

Код ОКП (ТН ВЭД): 42 2700, 42 2719, 42 1140, 42 1150, 42 1718

Изготовитель (поставщик): ООО "Научно-производственная фирма
"Сенсорика" (620049, г. Екатеринбург, ул. Комсомольская, 51).

Основание выдачи разрешения: Техническая документация, сертификаты
соответствия МЭС "Сертиум" № РОСС RU.МЕ92.В01120 от 28.05.2007 г.,
№ РОСС RU.МЕ92.В01678 от 17.03.2009 г., № РОСС RU.МЕ92.Н00053
от 20.03.2009 г. и № РОСС RU.МЕ92.Н00056 от 17.04.2009 г.

Условия применения:

1. Применять на поднадзорных производствах и объектах
согласно маркировке взрывозащиты в соответствии с Руководством
по эксплуатации, а также требованиями главы 7.3 ПУЭ.
2. Внесение изменений в техническую документацию и конструкцию
технических устройств возможно только по согласованию с аккредитованной
испытательной организацией и Федеральной службой по экологическому,
технологическому и атомному надзору.

Срок действия разрешения до 05.08.2014

Дата выдачи 05.08.2009



Заместитель руководителя
Б.А. Красных

АВ 027786