

Приложение Л
(справочное)

ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ ПРИБОРА

| | | | | | | |
|-----------------|----------|---------------|--------------|------------|----------|--------------|
| Ш932.9КС | Э | 29.041 | 3к/гр | D14 | К | 10 шт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

- 1 - Обозначение модели:
Ш932.9КС;
- 2 - Специальные требования к исполнению (если нет, то не заполняется)
Э - для поставки на экспорт (кроме стран СНГ);
ПАЗ - для систем ПАЗ (с наработкой 360 часов)
- 3 - Обозначение модификации: **29.041**
- 4 - Количество универсальных каналов измерения (с гальванической развязкой):
3к/гр;
- 5 - Релейные выходы:
D14 - 14 релейных выходов постоянного тока до 0,1 А напряжением до 250 В;
- 6 - Вид метрологического контроля:
К –калибровка;
П - поверка;
- 7 - Количество заказываемых приборов данного типа.