1. Блок соединительный компенсационный БСК

Блок соединительный компенсационный БСК	**АС**	**2Н**	**К**	**6/2**	**-**	**-**	**К**	**-**	**6а/2р**	**-**	**КПЛШ.408273.001 ТУ**
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

1. Наименование и обозначение оборудования: блок соединительный компенсационный БСК.

2. Классификационное обозначение по НП-001-15 (только для исполнения «АС»): **2**, **2Н**, **2Н**, **3**, **3Н**, **3НУ**, **4**, **4Н** и т.д.

3. Конструктивное исполнение: **К**, **Цк**, **Цф**.

4. Количество подключаемых ТП/ количество ТС для компенсации:

Количество подключаемых ТП	Для К: **6** или **8** Для Цк, Цф: **8**, **18** или **26**
Количество подключаемых ТС	1 или **2**

5. Тип, НСХ, класс допуска устанавливаемых ТС:
отсутствие обозначения – 100П, В.

Только для исполнения К:

6. Количество клемм проходных для исполнения К, на рабочий ток до 24А:
отсутствие обозначения - 2 х **N** + 4 х **M**, где **N** – количество подключаемых ТП, **M** – количество подключаемых ТС.

7. Количество клемм проходных для исполнения К, количество клемм проходных на рабочий ток свыше 24 А - **при отсутствии не указывается**.

8. Количество клемм корпус, в скобках указать величину рабочего тока:
отсутствие обозначения - одна клемма «Корпус».

9. Количество и типоразмер кабельных вводов для «входного» кабеля, перечисляются через запятую (например, **8 pg-11, 4 pg-9**).

10. Количество и типоразмер кабельных вводов для «выходного» кабеля; перечисляются через запятую (например, **1 pg-7, 3 pg-9**).

11. Материал:
отсутствие обозначения: нержавеющая сталь 12Х18Н10Т.
Ст – сталь углеродистая Ст4

12. Обозначение действующих ТУ: **КПЛШ.408273.001 ТУ**.

По согласованию с заказчиком возможно изготовление из другой стали, указать марку материала

Тип ввода	**Диаметр кабеля, мм**	**Резьба**	**Высота штуцера, мм**	**Размер под ключ, мм**	**Примечания**
a	от 4 до 14	М20х1,5	34	22	
b	от 14 до 23	М33х2	47	36	
c	до 4	М12х1,5	30	14	

Тип ввода	Диаметр кабеля, мм	Резьба	Высота штуцера, мм	Размер под ключ, мм	Примечания
р	-	-	78		разъем типа СНЦ-3М-24/30В* (* - допускается замена на аналогичный)
pg 11	от 5 до 10		21		Ввод кабельный пластиковый
pg 21	от 13 до 18		34		Ввод кабельный пластиковый
По согласованию с заказчиком возможно изготовление с другими кабельными вводами					

Пример обозначения при заказе:

1. Блок соединительный компенсационный БСК-К-8/1-(8 pg-11/ 1 pg-21)-Ст-КПЛШ.408273.001 ТУ

Блок соединительный компенсационный БСК в общепромышленном исполнении, конструктивное исполнение К, для подключения 8 ТП, с 1 ТС для компенсации 100П класса допуска В, 8 кабельных вводов типа pg-11, 1 кабельный ввод для выходного кабеля типа pg-21 из углеродистой стали.

2. Блок соединительный компенсационный БСК-К-8/1-(8 pg-11/ 1 pg-21)-КПЛШ.408273.001 ТУ

Блок соединительный компенсационный БСК в общепромышленном исполнении, конструктивное исполнение К, для подключения 8 ТП, с 1 ТС для компенсации 100П класса допуска В, 8 кабельных вводов типа pg-11, 1 кабельный ввод для выходного кабеля типа pg-21 из из стали 12Х18Н10Т.

3. Блок соединительный компенсационный БСК-АС-2Н-К-6/2-(8а/2р)-КПЛШ.408273.001 ТУ

Блок соединительный компенсационный БСК в атомном исполнении, с классом 2Н, конструктивное исполнение К, для подключения 6 ТП, с 2 ТС для компенсации 100П класса допуска А, 8 кабельных вводов типа а, 2 разъема типа СНЦ3М-24/30 , из стали 12Х18Н10Т.

4. Блок соединительный компенсационный БСК-АС-3Н-Цф-18/2-КПЛШ.408273.001 ТУ

Блок соединительный в атомном исполнении с классом 3Н, конструктивное исполнение Цф, для подключения 18 ТП, с 2 ТС для компенсации 100П класса допуска В, из стали 12Х18Н10Т.

5. Блок соединительный компенсационный БСК-АС-4Н-Цк-26/1-КПЛШ.408273.001 ТУ

Блок соединительный в атомном исполнении с классом 4, конструктивное исполнение Цк, для подключения 26 ТП, с 1 ТС для компенсации 100П класса допуска В, из стали 12Х18Н10Т.