

Приложение Е
(справочное)**ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ МОДУЛЯ**

ВД16	а	ВР16	10 шт
1	2	3	4

- 1** - Обозначение модуля: **ВД16**
- 2** - Характеристика входов
а – входы типа «сухой контакт» или «открытый коллектор»;
б – входы для сигналов постоянного тока 0-7/12-30 В;
в – входы для сигналов постоянного тока 0-30/80-110 В;
г - входы для сигналов переменного тока 0-50/100-250 В
- 3** - Наличие в комплекте поставки модуля ВР16:
ВР16 – наличие;
— - отсутствие
- 4** - Количество заказываемых модулей