

Обозначение при заказе на регистратор релейных сигналов Ш932.9РС

Компания _____

ФИО _____

Телефон, e-mail _____

Отметьте галочкой то, что Вам требуется, или впишите соответствующие параметры

1. Вид исполнения	Ш932.9РС	Ш932.9РС-АС
2. Классификационное обозначение безопасности (только для атомного исполнения)	2 2У	2Н 2НУ
	3 3У	3Н 3НУ 4
3. Специальные требования к исполнению (если нет, можно не отмечать)	ПАЗ	Э
4. Обозначение модификации	29.031	
5. Количество релейных (дискретных) входов	32 входа	64 входа
6. Характеристика входов	а	б
7. Вид метрологического контроля	П	К
Количество, шт.		

Обозначение при заказе:

1. Вид исполнения:
Ш932.9РС- общепромышленное
Ш932.9РС-АС – повышенной надежности для объектов атомной промышленности
2. Классификационное обозначение (только для атомного исполнения):
2, 2У, 2Н, 2НУ, 3, 3У, 3Н, 3НУ, 4
3. Специальные требования к исполнению:
ПАЗ - для систем ПАЗ с дополнительной наработкой в 360 часов
Э - для поставки на экспорт (кроме стран СНГ)
4. Обозначение модификации:
29.031
5. Количество релейных (дискретных) входов:
32 – 32 входа
64 – 64 входа
6. Характеристика входов:
а – входы для импульсных сигналов 0-7В/12-35В
б – входы для приема «сухих контактов» с встроенным источником 24 В
7. Вид метрологического контроля:
П – поверка
К – калибровка