12. Преобразователь измерительный Ш932.1К2

Преобразователь измерительный	Ш932.1К2	–	–	АВ	5	-	3	2	1р	А	П	Шкала 0-1247 МВт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
ТУ.4227-005-12296299-2010												
14												

1. Наименование оборудования: преобразователь измерительный.

2. Обозначение исполнения:
Ш932.1К2 – общепромышленное;
Ш932.1К2-АС – атомное (повышенной надежности).

3. Классификационное обозначение для атомного исполнения (для общепромышленного исполнения не заполняется): **2**, **2У**, **2Н**, **2НУ**, **3**, **3У**, **3Н**, **3НУ**, **4**.

4. Специальные требования к исполнению (если нет, не заполняется):
ПАЗ – для систем ПАЗ с дополнительной наработкой 360 часов.

5. Тип прибора:
АВ – тип амперволтметр;
Т – тип измеритель температуры.

6. Ширина дискретно-аналоговой шкалы:
5 – 5 мм;
10 – 10 мм.

7. Подсветка лицевой панели (заполняется только для шкалы шириной 5 мм):
без обозначения – отсутствует;
Б – с белой подсветкой;
С – с синей подсветкой.

8. Цвет цифровых индикаторов:
К – красный;
З – зеленый.

9. Цвет лицевой панели:
1 – черный;
2 – белый.

10. Цвет рамки:
1р – черный;
2р – белый.

11. Класс точности:.
А – пределы основной погрешности ±0,1 %;
В – пределы основной погрешности ±0,25 %.

12. Вид метрологического контроля:
без обозначения – без поверки;
П – поверка.
Примечание – В соответствии с Федеральным законом №102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений» обязательной поверке подлежат только средства измерений, используемые в сфере государственного регулирования (гл.1 п.3).

13. Шкала: необходимо указать диапазоны показаний и наименование физической величины.

14. Обозначение действующих ТУ: **ТУ.4227-005-12296299-2010**.

Пример обозначения при заказе:

Преобразователь измерительный Ш932.1К2-АВ-5-3-2-1р-А-П-Шкала 0-1247 МВт- ТУ.4227-005-12296299-2010

Преобразователь измерительный Ш932.1К2 в общепромышленном исполнении, тип амперволтметр, с шириной дискретно-аналоговой шкалы 5 мм, с зеленым цветом цифровых индикаторов, с белой лицевой панелью, с черным цветом рамки, с пределами основной погрешности ±0,1 %, с поверкой, с диапазоном показаний от 0 до 1247 МВт.