ОАО «ГАЗПРОМ»

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ САМАРА»

(ООО «Газпром трансгаз Самара»)

«21» 10 2009 г. № 01-12/193

Директору НПФ «Сенсорика»
Якунцеву С.В.

Отзыв по опытной эксплуатации

Уважаемый Сергей Васильевич!

На нашем предприятии с 21. 04. 2009 находится в опытной эксплуатации прибор Ш9329А (29.016) производства ООО НПФ «Сенсорика». Прибор установлен в Северном ЛПУМГ на ГПА-10 КС-7 станционный № 6 и используется для отображения параметров агрегата вместо системы Спринт.

При установке прибора эксплуатационным персоналом было отмечено удобство выполнения монтажа и надежность внешних соединений.

Прибор удобен в эксплуатации, имеет интуитивно понятное меню, удобное отображение информации. Настройка прибора не вызывает затруднений.

К достоинству регистратора можно отнести:

- гальваническую развязку всех входов;
- простоту монтажа, настройки и эксплуатации прибора;
- наглядный цветной дисплей с большим углом обзора;
- широкие возможности обработки входных сигналов;
- возможность архивирования результатов измерения;
- возможность связи с верхним уровнем (ПЭВМ);
- удобство управления конфигурацией каналов;
- высокая помехоустойчивость;
- легкий способ просмотра архивной информации, как на самом регистраторе, так и на компьютере.

За время опытной эксплуатации сбоев в работе регистратора не наблюдалось.

В связи с положительным результатом опытной эксплуатации нами принято решение об установке этих приборов на всех агрегатах КС-7 и демонтаже существующей системы сбора информации Спринт.

Благодарим коллектив ООО НПФ “Сенсорики» за разработку прибора.

Надеемся на дальнейшее взаимовыгодное сотрудничество.

Начальник ПОЭ КИПиА и ТМ Новиков В.А. **В.С. Мельдианов**

Еремин С.Н.
(846) 241-74-81